

Purkutilan pinnat on siivottu imuroidulla

Purkutilan pinnat puhdistettu tarvittaessa liinalla

Osaston ilma on puhdistettu alipaineistajan 1 tunnin jälkikäyntiajalla
(purkutilan ilmavaihto n. 10 kertaa tunnissa)

Osaston puhtaus purkutylon jälkeen on varmistettu aggressiivisella
ilmamittauksella imemällä kuitunäyteotto hyväksytyllä alipainepumpulla
pumpun suodatimen läpi purkutilan ilmaa _____ minuuttia
Lmin ilmapurituksen imunopeudella ennen osastolinnin purkamista.

Tilassa on päättämättömiä tai rikkiäisiä putkieristeitä tai pölyäväässä
muodossa olevia muita asbestimateriaaleja.

Tilan ilma ja pinnat ovat pölyttömiä.

Ilmanäytteenoton lausunto on liitteenä

Onko tiloihin jäänyt purkamattomia asbestipitoisia materiaaleja
koko lattiasta muista

Jos on niin:

Rakennuttajalle / tilaajalle on annettu loppukäyttäjää varten käyttö-, huolto-
ja kunnossapito-ohjeisiin tiedot tilaan jäävistä asbestimateriaaleista
Muuta huomioitavaa: Muutoksesta poistettu kohdepoisto

(Jos tarvittaessa kääntöpuolelle)

Paikka ja pvm 27.1.2025

Tilaajan edustaja

Urakoitsijan edustaja

Purkutilan pinnat on siivottu imuroidulla

Purkutilan pinnat puhdistettu tarvittaessa liinalla

Osaston ilma on puhdistettu alipaineistajan _____ tunnin jälkikäyntiajalla
(purkutilan ilmavaihto n. 10 kertaa tunnissa)

Osaston puhtaus purkutylon jälkeen on varmistettu aggressiivisella
ilmamittauksella imemällä kytunäyteotto hyväksytyllä alipainepumpulla
pumpun suodatimen läpi purkutilan ilmaa _____ minuuttia
Lmin ilmaputauksen imunopeudella ennen osastolinnin purkamista.

Tilassa on päättämättömiä tai rikkinaisia putkieristeitä tai pölyäväässä
muodossa olevia muita asbestimateriaaleja.

Tilan ilma ja pinnat ovat pölyttömiä.

Ilmanäyteenoton lausunto on liitteenä

Onko tiloihin jäänyt purkamattomia asbestipitoisia materiaaleja
KOPOT LATTIAN MUOKKAUS

Jos on niin:

Rakenuttajalle / tilaajalle on annettu loppukäyttäjää varten käyttö-, huolto-
ja kunnossapito-ohjeisiin tiedot tilaan jäävistä asbestimateriaaleista
Muuta huomioitavaa: Muokkauksessa poistettu kohdepoisto

(Jos tarvittaessa kääntöpuolella)

Paikka ja pvm 27.1.2025

Tilaajan edustaja

Urakoitsijan edustaja